



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5131AM0277

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Membranwerkstoff für Gasgeräte und Gasanlagen, unverstärkt (5131)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff mit begrenzter Quellung in n-Pentan für Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen
Modell <i>model</i>	C 530-01
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 06/088/5131/01 vom 17.05.2006 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 549 (01.04.1995) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

Ablaufdatum / AZ 31.07.2011 / 06-0810-GNV
date of expiry / file no.

09.11.2006 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
C 530-01	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	