

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5131AR0861
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Membranwerkstoff für Gasgeräte und Gasanlagen, unverstärkt (5131)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen
Modell <i>model</i>	C 534-01
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 06/088/5131/02 vom 06.11.2006 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)

Ablaufdatum / AZ 30.11.2011 / 07-0008-GNV
date of expiry / file no.

08.01.2007/Rie A1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
C 534-01	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	