



Zertifikat über ein DIN-DVGW Prüfzeichen

certificate for a DIN-DVGW test mark

NG-5139B00384

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen (5139)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für Dichtungen und Membranen, unverstärkt
Modell <i>model</i>	I 611-01
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	DE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 03/251/5139/1 vom 20.10.2003 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.10.2008 / 03-0684-GNE

10.11/2008 Rje A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-11

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I 611-01	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturklasse: E1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Temperaturbereich: 0...+150 °C