



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5112BS0459**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	I712-03
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 07/316/5112/1 vom 12.12.2007 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN EN 549 (01.04.1995) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

**Ablaufdatum / AZ** 12.12.2012 / 07-0808-GNE  
*date of expiry / file no.*

10.01.2008/Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
I712-03	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: 0...+150 °C Temperaturklasse: E1	

DVG